PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA – ORIGINE DELL'IMPIANTO

UTENZA:

Illuminazione Pubblica

Trino (VC)

SEZIONE:



CIRCUITI

CORRENTE CONVENZIONALE	A				63		16	16										
Ib < In < Iz	A						10/16/68	4/16/68										
Lungh/lungh. max	m						80/330	60/330										
INTERRUTT. o SEZIONAT.	TIPO				MGT		MGT	MGT										
	Icu KA						6	6										
RELE' DIFFERENZ.	TIPO																	
	Sensibilità A																	
CONTATTORE	TIPO						–	–										
	Portata kW						–	–										
R. TERMICO (o CURVA)	TIPO						C	C										
	Taratura A						16	16										
FUSIBILI	TIPO						–	–										
	Taratura A						–	–										
LINEA di POTENZA	FORMAZIONE						4x16	4x16										
	TIPO CAVO						FG7R	FG7R										
DESTINAZIONE / UTENZA			Punto di Consegna		Generale Quadro		Protez. Linea 1	Protez. Linea 2										

SCALA *SCALE*	#	DATA *DATE*	
DATA REV. *DATE REV.*		DISEGN. *DRAWN*	
ARCHIVIO *ARCHIVE*		CONTROLL. *CHECKED*	

PROGETTISTA *PLANNER*

DISEGNO N° /COMM. N° *DRAWING N° / ORDER N°*

571