



LEGENDA	
	QUADRO ELETTRICO
	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI 60x60 - 4x18W
	PUNTO LUCE A PARETE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON BATTERIE Ni-Cd, autonomia 2h, IP65
	INTERRUTTORE UNIPOLARE 16A
	DEVIATORE UNIPOLARE 16A
	SENSORE VOLUMETRICO DI MOVIMENTO PER ACCENSIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
	PULSANTE A TIRANTE PER CHIAMATA DI SOCCORSO WC
	PRESA TIPO SCHUKO/BIPASSO 10/16A - 230V CON TERRA LATERALE E CENTRALE
	PRESA BIPASSO 10/16A - 230V
	PRESA IP44 CEEI17 CON FUSIBILI ED INTERBLOCCO, 2P+T 16A
	PUNTO PRESA PER IMPIANTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO, COMPOSTO DA 1 PRESA TIPO RJ45, IN ESECUZIONE DA INCASSO
	CASSETTA DI DERIVAZIONE
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE CAPPA
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE VENTILCONVETTORE IDRONICO A PAVIMENTO
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE VENTILCONVETTORE IDRONICO A SOFFITTO
	POSTAZIONE INTERNA IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
	ELETTROSERRATURA PER APERTURA PORTA
	PULSANTE PER COMANDO ELETTROSERRATURA
	TERMOSTATO CON COMANDO A FILO
	CAVO MULTIPOLARE FG70M1 DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE POSIZIONATO SOPRA IL CONTROSOFFITTO SU APPOSITA PASSERELLA
	CAVO MULTIPOLARE FG70M1 DISTRIBUZIONE FORZA POSIZIONATO SOPRA IL CONTROSOFFITTO SU APPOSITA PASSERELLA



CITTÀ DI  
CASALE MONFERRATO

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO

RECUPERO FUNZIONALE SALONE  
NASSIRYA PRESSO POLO FIERISTICO  
PER NUOVA SEDE A.R.P.A.

IL PROGETTISTA STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIORGIO MONTIGLIO VIA MAGNOCAVALLO, 22 - CASALE MONFERRATO 15033 TEL. 0142.768950 - FAX 0142.460147 C.F. MNTGRG55D10B885D - P. IVA 011411110062 ORD. ING. AL N° A-762	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Arch. Paolo PAPPACODA)
--	--

Pratica:	15/16	Titolo:	IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE -PIANTE-	Tavola:
Data:	21/12/2016			
Scala:	1:100			

a	07/02/2017	Integrazione prese
REV.	DATA	OGGETTO DELLA MODIFICA

7/a